

# 絶縁抵抗測定表

工事名：川越NSいせはらRS壱番街共用灯調査

(測定電圧500V)

| 測定区分<br>(回路 No)  | 施工前<br>L-E | 施工後<br>L-E | 備考 |
|------------------|------------|------------|----|
| 1号棟共用灯分電盤        |            |            |    |
| △ ILV-ターホ-ル      | 100        |            |    |
| △ 屋外灯            | 100        |            |    |
| ① ILV-ターホ-ル・スロ-フ | 0.05       |            |    |
| 2号棟共用灯分電盤        |            |            |    |
| △ ILV-ターホ-ル      | 100        |            |    |
| △ 屋外灯            | 20         |            |    |
| ① ILV-ターホ-ル・スロ-フ | 100        |            |    |
| 3号棟共用灯分電盤        |            |            |    |
| △ ILV-ターホ-ル      | 4          |            |    |
| △ 屋外灯            | 100        |            |    |
| ① ILV-ターホ-ル・スロ-フ | 0.02       |            |    |
| 4号棟共用灯分電盤        |            |            |    |
| △ ILV-ターホ-ル      | 100        |            |    |
| △ 屋外灯            | 100        |            |    |
| ① ILV-ターホ-ル・スロ-フ | 0.03       |            |    |
| 5号棟共用灯分電盤        |            |            |    |
| △ ILV-ターホ-ル      | 100        |            |    |
| △ 屋外灯            | 12         |            |    |
| ① ILV-ターホ-ル・スロ-フ | 0.05       |            |    |

- (注) 1. L-Eとは回路の最低値とする。  
 2. L-Eとは2線一括とアース間とする。  
 3. 測定単位=MΩ

# 絶 縁 抵 抗 測 定 表

工事名：川越NSいせはらRS壱番街共用灯調査

(測定電圧500V)

| 測 定 区 分<br>( 回 路 No ) | 施 工 前<br>L-E | 施 工 後<br>L-E | 備 考 |
|-----------------------|--------------|--------------|-----|
| 6号棟共用灯分電盤             |              |              |     |
| △ エレベーターホール           | 100          |              |     |
| △ 屋外灯                 | 100          |              |     |
| □ エレベーターホール・スロプ       | 0.05         |              |     |
| 7号棟共用灯分電盤             |              |              |     |
| △ エレベーターホール           | 100          |              |     |
| △ 屋外灯                 | 100          |              |     |
| □ エレベーターホール・スロプ       | 0.05         |              |     |
| 8号棟共用灯分電盤             |              |              |     |
| △ エレベーターホール           | 100          |              |     |
| △ 屋外灯                 | 100          |              |     |
| □ エレベーターホール・スロプ       | 0.03         |              |     |
|                       |              |              |     |
|                       |              |              |     |
|                       |              |              |     |
|                       |              |              |     |
|                       |              |              |     |
|                       |              |              |     |
|                       |              |              |     |
|                       |              |              |     |
|                       |              |              |     |

- (注) 1. L-Eとは回路の最低値とする。  
 2. L-Eとは2線一括とアース間とする。  
 3. 測定単位=MΩ